

УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Новомосковскому району Тульской области

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Бережного, д. 18, тел. 6-06-55

г. Новомосковск,
ул. Орджоникидзе, д. 4а

(место составления акта)

« 31 » октября 20 19 г.

(дата составления акта)

16 часов 30 мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 114

по адресу/адресам: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 4а
(место проведения проверки)

На основании распоряжения: № 114 от 23.09.2019 года начальника ОНД и ПР по Новомосковскому району Главного управления МЧС России по Тульской области подполковника вн. службы Абинякина Е.Г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)),

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении объекта защиты:

(плановая/внеплановая, выездная)

здание, помещения, территория Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 6".

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 04 » октября 2019 г. с 09 час. 30 мин. до 10 час. 30 мин, продолжительность проверки: 1 час;

« 14 » октября 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин, продолжительность проверки: 1 час;

« 18 » октября 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин, продолжительность проверки: 1 час;

« 31 » октября 2019 г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин, продолжительность проверки: 1 час;

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 часа в течении 4-х рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в ОНД и ПР по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6"

Королькова Юлия Михайловна 04.10.2019 г. в 09 часов 30 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки нет

Лицо(а), проводившие проверку: Абинякин Евгений Георгиевич главный государственный инспектор Новомосковского района Тульской области по пожарному надзору, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области,

Елисеев Алексей Васильевич государственный инспектор Новомосковского района Тульской области по пожарному надзору инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Новомосковскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Тульской области

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Королькова Юлия Михайловна – директор МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 6"

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения в области пожарной безопасности:

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности (установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны, установленных требований в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности (в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера), требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
-	НЕ ВЫЯВЛЕНО	-	-

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не являлось предметом проверки
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено
- Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

- Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: - распоряжение № 114 от 23.09.2019 г., протокол испытаний АПС и СОУЭ №060758 от 31.10.2019 г., копии документов, подтверждающих работоспособность средств автоматической пожарной сигнализации, установок автоматического пожаротушения, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, акт проверки работоспособности (исправности), договор на обслуживание; акт проведения тренировок по отработке планов эвакуации на объекте от 31.10.2019 г.

Начальник ОНД и ПР по Новомосковскому району

УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Тульской области

подполковник внутренней службы Абинякин Евгений Георгиевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 31 » октября 2019 г.

(подпись)

М.Л.П.

Инспектор ОНД и ПР по Новомосковскому району

УНД и профилактической работы ГУ МЧС России по Тульской области

капитан внутренней службы Елисеев Алексей Васильевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 31 » октября 2019 г.

(подпись)

М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Королькова Юлия Михайловна – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 31 » октября 2019 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Одновременно сообщая, что на территории области открыта горячая линия МЧС России по Тульской области (телефон доверия) г. Тула 56-99-99