



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru

Тульская область, г. Новомосковск,
ул. Космонавтов, д.6а

(место составления акта)

"15" сентября 2017 г.

(дата составления акта)

16.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ № 13-16/282

По адресу: _ г. Новомосковск Тульской области, ул. Орджоникидзе, д.4а
На основании распоряжения от 05.09.17г. № 1-1584-р заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Демичева Виктора Николаевича
была проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» (Далее по тексту: МБОУ «СОШ № 6») ИНН: 7116032318
Место нахождения юридического лица: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д.4а

Дата и время проведения проверки:

11.09.2017 г. с 10 час.00 мин. до 16 час. 00 мин.

Продолжительность:

6 рабочих часов

15.09.2017 г. с 10 час.00 мин. до 15 час. 00 мин.

Продолжительность:

5 рабочих часов

Общая продолжительность проверки: _ 11 рабочих часов, 2 рабочих дня

(заполняется при проведении выездной проверки)

Акт составлен: Приокским управлением Ростехнадзора

О проведении проверки уведомлен:

Директор МБОУ «СОШ № 6» Емельянова Татьяна Анатольевна (приказ о назначении на должность № 323 от 05.09.2016г).		05.09.2017г. 14:00 часов
должность, ФИО	подпись	дата, время

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МБОУ «СОШ № 6» Емельянова Татьяна Анатольевна (приказ о назначении на должность № 323 от 05.09.2016г).		11.09.2017г. 10:00 часов
должность, ФИО	подпись	дата, время

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лица, проводившие проверку:

1	Утенкова Елена Валерьевна	Государственный инспектор по надзору за электроустановками потребителей	Ответственный за проведение проверки
---	---------------------------	---	--------------------------------------

Задачами настоящей проверки является:

- предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований, предотвращение аварийности и травматизма при эксплуатации электроустановок предприятия (учреждения).

При проведении проверки присутствовали:

Директор МБОУ «СОШ № 6» Емельянова Татьяна Анатольевна (приказ о назначении на должность № 323 от 05.09.2016г).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований в области электроэнергетики:

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1	Ответственным за электрохозяйство назначен заместитель директора по АХЧ МБОУ «СОШ №6», не прошедшая проверку знаний с присвоением группы IV по ЭБ.	п. 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей. Зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03	Юридическое лицо МБОУ «СОШ № 6»
2	В МБОУ «СОШ №6» для эксплуатации электроустановок нет подготовленного электротехнического персонала. Договора со специализированной организацией на эксплуатацию электроустановок нет.	п. 1.2.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.	Юридическое лицо МБОУ «СОШ № 6»
3	Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, должна присваиваться группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, не определен руководителем, присвоение группы I по электробезопасности не производится	п. 1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей. Зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03	Юридическое лицо МБОУ «СОШ № 6»

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
4	Отсутствует распоряжение руководителя об назначении работника из числа электротехнического персонала, с группой не ниже III по электробезопасности для присвоения группы I по электробезопасности.	п.1.6.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г	Юридическое лицо МБОУ «СОШ № 6»
5	Отсутствуют графики планово-предупредительных ремонтов (далее – ППР): электрооборудования и аппаратов, очистки светильников, осмотра и ремонта сетей электрического освещения.	п.п. 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 2.12.12 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.	Юридическое лицо МБОУ «СОШ № 6»
6	В школе не разработаны организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Так, например: - отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п.8.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г. № 30593..	Юридическое лицо МБОУ «СОШ № 6»
7	Отсутствует приказ (распоряжение) об организации единоличного осмотра электроустановок	п.3.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г. № 30593..	Юридическое лицо МБОУ «СОШ № 6»
8	Нет журнала учёта и содержания средств защиты	п. 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей. Зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03: п.1.4.2 Инструкции по применению и испытанию средств защиты,	Юридическое лицо МБОУ «СОШ № 6»

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
		используемых в электроустановках.	
9	Отсутствует приказ о хранении и выдачи ключей от электроустановок.	п.3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г. № 30593.	Юридическое лицо МБОУ «СОШ № 6»

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): не проверялось

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора) внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Утенкова Е.В.

(подпись проверяющего)

Емельянова Т.А.


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1	Распоряжение от 05.09.2017г. № 1-1584-р

Подпись лиц, проводивших проверку:

Гос. инспектор Утенкова Е.В.



С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор МБОУ «СОШ № 6»
Емельянова Татьяна Анатольевна



(подпись, печать)