



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 40, тел.: (4872) 36-26-35, (4872) 30-12-82, (4842) 53-31-50
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru, <http://www.gosnadzor.ru>

**ПРОТОКОЛ № 13-7/ 364
об административном правонарушении**

15 сентября 2017 г.

Дата составления протокола

16-30

Россия, Тульская область, г. Новомосковск,
ул. Космонавтов, д.6а

Государственный инспектор отдела по надзору за электроустановками потребителей Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Утенкова Елена Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)

составил настоящий протокол о том, что при проведении мероприятия по контролю (надзору) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», расположенном по адресу:

(наименование юридического лица)

Россия, Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 4а

(указывается фактический адрес объекта, в том числе наименование субъекта РФ)

выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) 15.09.2017 в 11 часов 00 минут при эксплуатации электроустановок организации, а именно:

В период с 11.09.2017 по 15.09.2017 Приокским управлением Ростехнадзора проведена плановая выездная проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6», расположенного по адресу: Тульская обл., г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д.4а.

Плановая проверка муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» проведена на основании распоряжения Приокского управления Ростехнадзора от 05.09.2017 № 1-1584-р заместителя руководителя Приокского управления Ростехнадзора Демичева Виктора Николаевича.

Выявленные нарушения отражены в таблице:

(событие административного правонарушения с указанием конкретной статьи, пункта нарушенных нормативных и правовых актов (если несколько - излагаются последовательно, с указанием статьи, пункта после каждого нарушения))

№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)
1	2	3
1.	Ответственным за электрохозяйство назначен заместитель директора по АХЧ МБОУ «СОШ №6», не прошедшая проверку знаний с присвоением группы IV по ЭБ.	п. 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей. Зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03
2.	В МБОУ «СОШ №6» для эксплуатации электроустановок нет подготовленного электротехнического персонала. Договора со специализированной организацией на эксплуатацию электроустановок нет.	п. 1.2.1. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.

3.	Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, должна присваиваться группа I по электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, не определен руководителем, присвоение группы I по электробезопасности не производится	п. 1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей. Зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03
4.	Отсутствует распоряжение руководителя об назначении работника из числа электротехнического персонала, с группой не ниже III по электробезопасности для присвоения группы I по электробезопасности.	п.1.6.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г
5.	Отсутствуют графики планово-предупредительных ремонтов (далее – ППР): электрооборудования и аппаратов, очистки светильников, осмотра и ремонта сетей электрического освещения.	п.п. 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 2.12.12 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.; зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003 г.
6.	В школе не разработаны организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. Так, например: - отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.	п.8.1 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г. № 30593..
7.	Отсутствует приказ (распоряжение) об организации единоличного осмотра электроустановок	п.3.4 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г. № 30593..
8.	Нет журнала учёта и содержания средств защиты	п. 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок Потребителей. Зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03: п.1.4.2 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках.
9.	Отсутствует приказ о хранении и выдачи ключей от электроустановок.	п.3.13 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 № 328н, зарегистрированы в Минюсте России 12 декабря 2013г. № 30593.

в чем усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – «КоАП РФ»).

Сведения о юридическом лице, в отношении которого возбуждено дело об административном

Правонарушении:

Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» (МБОУ «СОШ №15»)

Местонахождение, адрес: Россия, 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 4а

Юридический адрес: Россия, 301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 4а

Реквизиты, коды: ИНН: 7116032318
КПП: 711601001
ОГРН: 10271001414086

Фамилия, имя, отчество
законного представителя
юридического лица:

Емельянова Татьяна Анатольевна

Документ, удостоверяющий
полномочия законного
представителя юридического
лица:

Приказ о приеме работника на должность директора МБОУ «СОШ №6» № 323 от 05.09.2016г. Комитета по образованию АМО г. Новомосковск

Домашний адрес законного
представителя юридического
лица:

Тульская область, г. Новомосковск, ул. Куйбышева, д.12, кв. 50.

Должность законного
представителя юридического
лица:

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6»

Документ, удостоверяющий
личность законного
представителя юридического
лица

Паспорт 70 02 466195 выдан Новомосковским УВД
Тульской области 11.02.2002
(наименование документа, серия, №, кем и когда выдан)

Мне разъяснены и понятны права и обязанности предусмотренные:

- Положениями ст.ст. 25.1, 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях о праве знакомится со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, обжаловать постановление по делу, а также иные процессуальные права, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

- Положением ст. 51 Конституции Российской Федерации, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против самого, своего супруга и близких родственников.

Директор МБОУ «СОШ №6»

(приказ № 323 от 05.09.2016г.)  Т.А. Емельянова 15.09.2017

(подпись, фамилия, инициалы лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении или его представителя, дата)

Протокол составлен в присутствии защитника (адвоката), представителя:

(нужное подчеркнуть)

(фамилия, инициалы, место работы, должность)

(для представителя – реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя (доверенности, приказа, решения общего собрания акционеров и т. д.), данные ордера (для адвоката))

которому разъяснены права, предусмотренные ст. 25.5 Кодекса:

(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Потерпевшие от правонарушения, свидетели (если имеются):

(нужное подчеркнуть)

(ФИО, адрес места жительства)

Документ, удостоверяющий личность

(название, серия, номер, кем и когда выдан)

2.

(для юр. лица – полное наименование юр. лица, юридический и фактический адрес, телефон, фамилия, имя, отчество, наименование должности руководителя)

которым разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 25.2; 25.6 Кодекса:

(подпись, фамилия, инициалы, дата)

Объяснения лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

(физического лица, законного, уполномоченного представителя юридического лица)

Директор МБОУ «СОШ №6»

(приказ № 323 от 05.09.2016г.)

Т.А. Емельянова 15.09.2017

(подпись, фамилия, инициалы, дата; а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя)

Замечания по протоколу:

Директор МБОУ «СОШ №6»

(приказ № 323 от 05.09.2016г.)

Т.А. Емельянова 15.09.2017

(подпись, фамилия, инициалы, дата; а также № и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя)

Протокол подписать отказался:

(делается отметка должностным лицом, составившим протокол в случае отказа от подписи лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении; отказ заверяется подписью лица, составившего протокол)

Подписи потерпевших, свидетелей (при необходимости):

1. _____

(подпись, дата)

(фамилия, инициалы)

2. _____

(подпись, дата)

(фамилия, инициалы)

К протоколу прилагаются следующие документы:

1. Копия Распоряжения Приокского управления Ростехнадзора № 1-1584-р от 05.09.2017
(распоряжение на проведение мероприятия по контролю, акт проверки, предписание, приказ о назначении на должность лица, привлекаемого к административной ответственности, доверенность на право представлять интересы юридического лица и др.)

2. Акт проверки Приокского управления Ростехнадзора от 15.09.2017 № 13-16/282

3. Предписание Приокского управления Ростехнадзора от 15.09.2017 № 13-16/282

4. Приказ о назначении на должность директора МБОУ «СОШ 6» № 323 от 05.09.2016г
Емельяновой Т.А.

Рассмотрение дела состоится в Приокском управлении Ростехнадзора

(наименование организации, в котором будет рассматриваться административное дело)

21.09.2017 в 16-30 по адресу: г. Тула, ул. Свободы, д. 38, каб. 307

(в случае, если административное дело будет рассматриваться не в Приокском управлении Ростехнадзора, указать, что время и место будет определено этой организацией)

Представителю юридического лица при себе иметь надлежащим образом оформленную доверенность. В случае неявки дело будет рассмотрено в Ваше (представителя должностного лица) отсутствие.

времени и месте рассмотрения дела извещен:


Директор МБОУ «СОШ №6»
(приказ № 323 от 05.09.2016г.)



Т.А. Емельянова 15.09.2017 ✓

(подпись, дата, фамилия, инициалы правонарушителя – физического (должностного) лица или законного представителя юридического лица)

Подпись должностного лица, составившего настоящий протокол:



15.09.2017.

(подпись, дата)

Государственный инспектор
Утенкова Елена Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы должностного лица Ростехнадзора)

Копию протокола об административном правонарушении получил:

Директор МБОУ «СОШ №6»
(приказ № 323 от 05.09.2016г.)



Т.А. Емельянова 15.09.2017 ✓